

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 5, корп. 2

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, **1810,6** кв.м;

часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **9965** кв.м.

Объект культурного наследия: **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **195001, Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д.13/1.**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **образование**

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): **дошкольное образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **400 чел.**

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **2-8 лет**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) **все**

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга Мозгалина Н.И. с одной стороны, и президент - председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов за независимую

жизнь «Мы-вместе» (далее - СПБРООИ «Мы-вместе») Кузнецов Юрий Васильевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **да, не соответствует К**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, соответствует О**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, не соответствуют С**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствуют К,О,С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **нет**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **нет**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет**
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *нет*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга*, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) *Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 5, корп. 2* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения**, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п | Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У) | Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта | № приказа, дата |
|----------------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные меры | | | |
| 1 | | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) | |
| 1.1. | К | Территория, прилегающая к объекту огорожена и свободна для перемещения и достаточно места для проезда и маневрирования на кресло - коляске. | |
| 1.2. | К | Перед калиткой присутствуют перепады высот. Беспрепятственный доступ на креслах-колясках только через открытые ворота. | |
| 1.3. | | Приказом № 1/30 от 06.08.2018 г. назначены ответственные: - вахтер обеспечивающие сопровождение всех категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, по территории к главному входу, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и ознакомлены с инструкцией ответственного за оказание помощи в сопровождении инвалидов и других МГН. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 06.08.18 года). | Приказ № 1/30 |
| 2 | | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) | |
| 2.1. | К, О, С, Г, У | Вызов сотрудника осуществляется через кнопку вызова на главном входе. | |
| 2.2. | С | При входе имеется тактильная информационная вывеска учреждения с дублированием шрифтом Брайля. | |
| 2.3. | К | В учреждении предусмотрены телескопические пандусы, уклон которых не соответствует нормативным требованиям. Подъем только с сопровождающим из числа сотрудников, указанных в п.1.3 | |
| 2.4. | О, С, Г, У | Сопровождение МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, | |

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| | | помощь при входе и выходе из здания, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 1.3 | |
| 3 | | Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) | |
| 3.1. | К, О, С, Г, У | Перемещение внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 1.3. | |
| 4 | | Зона: места обслуживания инвалидов | |
| 4.1. | О, С, Г, У | Оказание помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением сотрудников, указанных в п.1.3. | |
| 5 | | Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) | |
| 5.1. | | Санузел не предусмотрен для посетителей | |
| 6 | | Информационное обеспечение на Объекте | |
| | | Отсутствует | |
| Дополнительные меры (при наличии) | | | |
| 7 | | Зона: пути движения к Объекту | |
| | | <i>Самостоятельно, с помощью технических средств реабилитации</i> | |
| 8 | | Зона: места парковки для автомобилей инвалидов | |
| | | Парковка отсутствует | |

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

1. Вход на земельный участок оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте (п.5.1.1 СП 59.13330.2016).

2. Ликвидировать порог на воротах (п.6.1.5 СП 59.13330.2016).

3. Продублировать информацию в учреждении тактильными табличками для людей с нарушением зрения (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016).

4. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные полосы, шириной 0,8-0,1 м. (п.6.2.29 СП 59.13330.2016).

6. Оборудовать учреждение системой усиления звука для слабослышащих (п.8.1.7 СП 59.13330.2016).

Заведующая



Мозгалина Н.И.

М.П.

Дата

Президент-Председатель СПБРООИ



«Мы вместе»

Кузнецов Ю.В.

М.П.

Дата